令和5年4月25日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	中谷浄水場　遠賀川伏流水　中谷取水井		
採水日時	令和5年4月20日　9:45	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　23.0℃　[水温]　14.5℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	0	
大腸菌	-	検出しない	
塩化物イオン	mg/L	8.0	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	
ｐＨ値	-	6.7	
味	-	-	
臭気	-	藻臭	
色度	度	0.5	
濁度	度	0.1 未満	
－以下余白－			
検査期日	令和5年4月20日　～　令和5年4月25日		
検査責任者	水質環境部次長　門田　浩嗣		

備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和5年4月25日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	中谷浄水場　遠賀川伏流水　中谷取水井		
採水日時	令和5年4月20日　9:45	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　23.0℃　[水温]　14.5℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
大腸菌	-	検出しない	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	
－以下余白－			

検査期日	令和5年4月20日　～　令和5年4月25日
検査責任者	水質環境部次長　門田　浩嗣

備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2300631
令和5年4月25日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	上臼井浄水場　遠賀川伏流水　着水井		
採水日時	令和5年4月20日　9:00	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　23.0℃　[水温]　17.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	66	
大腸菌	－	検出	
塩化物イオン	mg/L	5.7	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	
ｐＨ値	－	7.4	
味	－	－	
臭気	－	藻臭	
色度	度	2	
濁度	度	0.1 未満	
－以下余白－			

検査期日	令和5年4月20日　～　令和5年4月25日
検査責任者	水質環境部次長　門田　浩嗣

備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2300632
令和5年4月25日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	中谷浄水場　下臼井西地区　給水栓				
採水日時	令和5年4月20日　9:35		試料の種類	浄水	
採水者	松岡　貴光		採取者所属	嘉麻市　水道局	
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　23.0℃　[水温]　16.5℃	残留塩素	0.3　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.9	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
ｐＨ値	－	7.0	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和5年4月20日　～　令和5年4月25日
検査責任者	水質環境部次長　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2300633
令和5年4月25日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	上臼井浄水場　嘉穂才田地区　給水栓				
採水日時	令和5年4月20日　9:15	試料の種類	浄水		
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局		
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　22.0℃　[水温]　17.0℃	残留塩素	0.2　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.6	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.6	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和5年4月20日　～　令和5年4月25日
検査責任者	水質環境部次長　　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。