令和7年1月23日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	上山田浄水場　山田川表流水　サヤ取水口		
採水日時	令和7年1月17日　9:15	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　5.0℃　[水温]　7.5℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	670	
大腸菌	－	検出	
塩化物イオン	mg/L	6.8	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	
ｐＨ値	－	7.5	
味	－	－	
臭気	－	藻臭	
色度	度	2	
濁度	度	0.7	
－以下余白－			

検査期日	令和7年1月17日　～　令和7年1月23日
検査責任者	水質環境部次長　門田　浩嗣

備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和7年1月23日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	上山田浄水場　山田川表流水　サヤ取水口		
採水日時	令和7年1月17日　9:15	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　5.0℃　[水温]　7.5℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
大腸菌	－	検出	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	4	
－以下余白－			

検査期日	令和7年1月17日　～　令和7年1月23日
検査責任者	水質環境部次長　門田　浩嗣

備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2409610
令和7年1月23日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	上山田浄水場　サヤ深井戸		
採水日時	令和7年1月17日　9:15	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　5.0℃　[水温]　18.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
塩化物イオン	mg/L	6.3	
ｐＨ値	－	9.2	
電気伝導率（ＥＣ）	μＳ/cm	624	
－以下余白－			

検査期日	令和7年1月17日　～　令和7年1月23日
検査責任者	水質環境部次長　門田　浩嗣

備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2409611
令和7年1月23日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	上山田浄水場　尾浦配水池系　熊ヶ畑地区　給水栓				
採水日時	令和7年1月17日　9:25	試料の種類	浄水		
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局		
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　6.0℃　[水温]　10.0℃	残留塩素	0.3　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	10.7	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3 以下
ｐＨ値	－	7.6	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和7年1月17日　～　令和7年1月23日
検査責任者	水質環境部次長　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2409612
令和7年1月23日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	上山田浄水場　柿ノ木配水池系　下山田地区　給水栓				
採水日時	令和7年1月17日　8:55	試料の種類	浄水		
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局		
天候	[前日]　晴　[当日]　曇	採水時の温度	[気温]　5.5℃　[水温]　8.0℃	残留塩素	0.3　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	10.9	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下
蒸発残留物	mg/L	163	500 以下
ｐＨ値	－	6.8	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和7年1月17日　～　令和7年1月23日
検査責任者	水質環境部次長　門田　浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。