依頼番号　W2502401
令和7年6月27日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	漆生浄水場　遠賀川水系　表流水		
採水日時	令和7年6月17日　9:40	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　29.0℃　[水温]　21.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	28000	
大腸菌	－	検出	
塩化物イオン	mg/L	5.1	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.4	
ｐＨ値	－	7.4	
味	－	－	
臭気	－	藻臭	
色度	度	10	
濁度	度	9.2	
－以下余白－			

検査期日	令和7年6月17日　～　令和7年6月27日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代

備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2502400
令和7年7月1日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	漆生浄水場　遠賀川水系　表流水		
採水日時	令和7年6月17日　9:40	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　29.0℃　[水温]　21.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ダイムロン	mg/L	0.008 未満	0.8 以下
メタアルデヒド	mg/L	0.001 未満	
イソチアニル	mg/L	0.0005 未満	
ピラクロニル	mg/L	0.0002	0.01 以下
ジクロベンチアゾクス	mg/L	0.0005 未満	
トリフルメゾピリム	mg/L	0.0005 未満	
クロラントラニリプロール	mg/L	0.0005 未満	
カルタップ	mg/L	0.0008 未満	0.08 以下
フェノキサスルホン	mg/L	0.0005 未満	
－以下余白－			

検査期日	令和7年6月17日　～　令和7年7月1日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代
備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和7年6月27日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	漆生浄水場　漆生中鶴　浅井戸		
採水日時	令和7年6月17日　9:40	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　29.0℃　[水温]　18.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	0	
大腸菌	－	検出しない	
塩化物イオン	mg/L	5.7	
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	58	
蒸発残留物	mg/L	115	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	
ｐＨ値	－	7.0	
味	－	－	
臭気	－	異常なし	
色度	度	0.7	
濁度	度	0.1 未満	
－以下余白－			

検査期日	令和7年6月17日　～　令和7年6月27日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代

備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和7年6月27日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	漆生浄水場　漆生中鶴　浅井戸		
採水日時	令和7年6月17日　9:40	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　29.0℃　[水温]　18.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
クリプトスポリジウム	個/10L	0	
ジアルジア	個/10L	0	
－以下余白－			

検査期日	令和7年6月17日　～　令和7年6月27日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代
備考	試料10Lに含まれていたクリプトスポリジウムオーシスト・ジアルジアシストの確定個数

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2502403
令和7年6月27日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	漆生浄水場　漆生猫尻　浅井戸		
採水日時	令和7年6月17日　9:40	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　29.0℃　[水温]　17.5℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	8	
大腸菌	－	検出しない	
塩化物イオン	mg/L	11.3	
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	138	
蒸発残留物	mg/L	267	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	
ｐＨ値	－	6.2	
味	－	－	
臭気	－	異常なし	
色度	度	0.5	
濁度	度	0.1 未満	
－以下余白－			

検査期日	令和7年6月17日　～　令和7年6月27日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代
備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和7年6月27日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	漆生浄水場　伏流水混合		
採水日時	令和7年6月17日　9:40	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　29.0℃　[水温]　20.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	2200	
大腸菌	－	検出	
塩化物イオン	mg/L	5.3	
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	60	
蒸発残留物	mg/L	135	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	
ｐＨ値	－	7.0	
味	－	－	
臭気	－	異常なし	
色度	度	6	
濁度	度	3.5	
－以下余白－			

検査期日	令和7年6月17日　～　令和7年6月27日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代

備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和7年6月27日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	漆生浄水場　伏流水混合		
採水日時	令和7年6月17日　9:40	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　29.0℃　[水温]　20.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
クリプトスポリジウム	個/10L	0	
ジアルジア	個/10L	0	
－以下余白－			

検査期日	令和7年6月17日　～　令和7年6月27日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代

備考	試料10Lに含まれていたクリプトスポリジウムオーシスト・ジアルジアシストの確定個数

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和7年6月27日

JWWA-GLP087

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	漆生浄水場　十郎山配水池系　才田地区　給水栓				
採水日時	令和7年6月17日　8:50		試料の種類	浄水	
採水者	松岡　貴光		採取者所属	嘉麻市　水道局	
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　27.0℃　[水温]　22.0℃	残留塩素	0.2　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	11.4	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3 以下
ｐＨ値	－	6.9	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和7年6月17日　～　令和7年6月27日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和7年6月27日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番2号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	漆生浄水場　十郎山配水池系　才田地区　給水栓		
採水日時	令和7年6月17日　8:50	試料の種類	浄水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　27.0℃　[水温]　22.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005 未満	0.00005 以下
－以下余白－			

検査期日	令和7年6月17日　～　令和7年6月27日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代

備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2502406
令和7年6月27日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	漆生浄水場　黒田配水池系　山野地区　給水栓				
採水日時	令和7年6月17日　9:20		試料の種類	浄水	
採水者	松岡　貴光		採取者所属	嘉麻市　水道局	
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　28.0℃　[水温]　21.5℃	残留塩素	0.4　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	10.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3 以下
ｐＨ値	-	7.0	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和7年6月17日　～　令和7年6月27日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

水質検査結果書

令和7年6月27日

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	漆生浄水場　稲築配水池系　鴨生町地区　給水栓				
採水日時	令和7年6月17日　9:05		試料の種類	浄水	
採水者	松岡　貴光		採取者所属	嘉麻市　水道局	
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　21.5℃	残留塩素	0.3　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.10	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.021	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.032	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.012	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	9.7	200 以下
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	59	300 以下
蒸発残留物	mg/L	135	500 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐH値	-	7.4	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和7年6月17日　～　令和7年6月27日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和7年6月27日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

採水場所名	漆生浄水場　稲築配水池系　鴨生町地区　給水栓		
採水日時	令和7年6月17日　9:05	試料の種類	浄水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　曇　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　26.0℃　[水温]　21.5℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
従属栄養細菌	CFU/mL	0	2000 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.1 以下
－以下余白－			

検査期日	令和7年6月17日　～　令和7年6月27日
検査責任者	飲料検査課長　野本　矢住代

備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。