

空調機器表（改修前）

工事対象	機器番号	機器名称	性能・仕様	電気仕様		数量	設置場所及び系統	備考
				電圧	容量（KW）			
○	ACP-9	マルチパッケージ形 空気調和機	（室外機） 冷房能力 45.0KW 暖房能力 50.0KW 防振ゴムパット共	3φ200V	CP 11.0 F 0.3	1	事務作業スペース系統	基礎建築工事
○	ACP-9A	マルチパッケージ形 空気調和機	（室内機） 天吊インベイ面ダクト形 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW 遠方発停・監視装置、高性能フィルター共	1φ200V	F 0.09	3	子供の本の広場	
○	ACP-9B	マルチパッケージ形 空気調和機	（室内機） 天吊インベイ面ダクト形 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.0KW 遠方発停・監視装置、高性能フィルター共	1φ200V	F 0.05	1	サービスデスク	
○	ACP-9C	マルチパッケージ形 空気調和機	（室内機） 天井埋込カセット（2方向吹出）形 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW 遠方発停・監視装置、ドレンアップ装置共	1φ200V	F 0.03	2	事務作業スペース	
○	ACP-9D	マルチパッケージ形 空気調和機	（室内機） 天井埋込カセット（2方向吹出）形 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW 遠方発停・監視装置、ドレンアップ装置共	1φ200V	F 0.03	1	館長室兼 応接コーナー	
	ACP-10	マルチパッケージ形 空気調和機	（室外機） 冷房能力 22.4KW 暖房能力 25.0KW 防振ゴムパット共	3φ200V	CP 5.7 F 0.2	1	スタッフルーミング系統	基礎建築工事
	ACP-10A	マルチパッケージ形 空気調和機	（室内機） 天井埋込カセット（2方向吹出）形 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.0KW 遠方発停・監視装置、ドレンアップ装置、リモコン共	1φ200V	F 0.03	1	スタッフルーミング	
	ACP-10B	マルチパッケージ形 空気調和機	（室内機） 天井埋込カセット（2方向吹出）形 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.5KW 遠方発停・監視装置、ドレンアップ装置、リモコン共	1φ200V	F 0.03	1	作業員控室	
	ACP-10C	マルチパッケージ形 空気調和機	（室内機） 天井埋込カセット（2方向吹出）形 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW 遠方発停・監視装置、ドレンアップ装置、リモコン共	1φ200V	F 0.03	1	対面相談兼 グループ学習室	
	ACP-10D	マルチパッケージ形 空気調和機	（室内機） 天井埋込カセット（2方向吹出）形 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW 遠方発停・監視装置、ドレンアップ装置、リモコン共	1φ200V	F 0.055	1	会議室	
	ACP-11	空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機	年間冷房専用 天井埋込カセット（2方向吹出）形 冷房能力 6.3KW 防振ゴムパット、遠方発停・監視装置、ドレンアップ装置、リモコン共	3φ200V	CP 1.7 F外 0.055 F内 0.055	1	コンピューター室	基礎建築工事
	ACP-12	空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機	床置露出立形（直吹形） 冷房能力 8.0KW 暖房能力 9.0KW 防振ゴムパット（室外機用）、置台（室内機用）共	3φ200V	CP 1.9 F外 0.055 F内 0.09	1	1階閉架書庫	基礎建築工事
○ （1号機系のみ）	ACP-13	空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機	床置露出立形（両ダクト形） 冷房能力 56.0KW 暖房能力 63.0KW 防振ゴムパット（室外機用）、中性能フィルター、リモコン（遠方操作用） （室内機2台で1個とする）、サーモ、スプリング防振架台（室内機用）共	3φ200V	CP（内）15.0 F内 3.7 F外 0.5	2	一般図書部門	基礎建築工事
	ACP-14	空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機	床置露出立形（直吹形） 冷房能力 11.2KW 暖房能力 12.5KW 防振ゴムパット（室外機用）、置台（室内機用）共	3φ200V	CP 2.5 F外 0.08 F内 0.1	1	2階閉架書庫	基礎建築工事
○	ACP-15	空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機	セバレートツイン形 冷房能力 14.0KW 暖房能力 16.0KW （室内機）天吊インベイ面ダクト形×2 防振ゴムパット、遠方発停・監視装置、 高性能フィルター×2共	3φ200V	CP 3.75 F外 0.12 F内0.9×2台	1	情報センター	基礎建築工事
	S-2	集中管理リモコン	電源入切、温度設定機能付 室内機台数18台	1φ200V		1	図書館棟	

空調機器表（改修後）

空調機器表（改修後）			機器名称				
工事対象	機器番号	機器名称	性能・仕様	参考型番	数量	設置場所及び系統	備考
○	ACP-9	マルチパッケージ形 空気調和機	（室外機） 冷房能力 45.0KW 暖房能力 50.0KW 防振ゴムパット共	PUHY-RP224DM9 同等以上	1	事務作業スペース系統	基礎既存流用
○	ACP-9A	マルチパッケージ形 空気調和機	（室内機） 天吊インベイ面ダクト形 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW 遠方発停・監視装置、高性能フィルター共	PEFY-MP56M 同等以上	3	子供の本の広場	
○	ACP-9B	マルチパッケージ形 空気調和機	（室内機） 天吊インベイ面ダクト形 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW 遠方発停・監視装置、高性能フィルター共	PEFY-MP56M 同等以上	1	サービスデスク	
○	ACP-9C	マルチパッケージ形 空気調和機	（室内機） 天井埋込カセット（2方向吹出）形 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW 遠方発停・監視装置、ドレンアップ装置共	PLFY-MP45LM 同等以上	2	事務作業スペース	
○	ACP-9D	マルチパッケージ形 空気調和機	（室内機） 天井埋込カセット（2方向吹出）形 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW 遠方発停・監視装置、ドレンアップ装置共	PLFY-MP45LM 同等以上	1	館長室兼 応接コーナー	
	ACP-10	マルチパッケージ形 空気調和機	既存のまま				
	ACP-10A	マルチパッケージ形 空気調和機	既存のまま				
	ACP-10B	マルチパッケージ形 空気調和機	既存のまま				
	ACP-10C	マルチパッケージ形 空気調和機	既存のまま				
	ACP-10D	マルチパッケージ形 空気調和機	既存のまま				
	ACP-11	空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機	既存のまま				
	ACP-12	空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機	既存のまま				
○ （1号機系のみ）	ACP-13	空冷設備用機器 床置ダクト形	冷房能力 50.0KW以上 暖房能力 56.0KW以上 標準室外機、防振ゴムパット（室外機用）、中性能フィルター、リモコン（遠方操作用） 床置ダクト型室内機、サーモ、スプリング防振架台（室内機用）共	PUHV-P280SDMJ3 同等以上 PFAV-P560DMJ3 同等以上	2 1	一般図書部門	基礎既存流用 1基のみ更新
	ACP-14	空気熱源ヒートポンプ パッケージ形空気調和機	既存のまま				
○	ACP-15	マルチパッケージ形 空気調和機	（室外機） 冷房能力 45.0KW 暖房能力 50.0KW 防振ゴムパット共 （室内機）天吊インベイ面ダクト形×2 防振ゴムパット、遠方発停・監視装置、 高性能フィルター×2共	PUHY-RP224DM9 同等以上 PEFY-MP56M 同等以上	1 2	情報センター	基礎既存流用
	S-2	集中管理リモコン	電源入切、温度設定機能付 室内機台数18台		1	図書館棟	

工事名	山田図書館空調機更新工事	図面番号 M-1
図面名	機器表	
縮 尺	NoScale	
担当課	生涯学習課	