

水質検査結果書

嘉麻市役所 水道局

様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8283



採水場所名	上山田浄水場 山田川表流水 サヤ取水口		
採水日時	令和7年8月8日	9:10	試料の種類 原水
採水者	松岡 貴光		採取者所属 嘉麻市 水道局
天候	[前日] 雨／曇	[当日] 晴	採水時の温度 [気温] 28.0℃ [水温] 23.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	CFU/mL	10000	ジェオスミン	mg/L	0.000001
大腸菌(MPN)	MPN/100mL	110	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.6
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	pH値	-	7.6
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	味	-	-
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	臭気	-	藻臭
亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	色度	度	9
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	濁度	度	2.4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	ー以下余白ー		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10			
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.06			
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満			
ベンゼン	mg/L	0.001 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07			
鉄及びその化合物	mg/L	0.24			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	15			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.046			
塩化物イオン	mg/L	6.0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	92			
蒸発残留物	mg/L	182			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満			

検査期日	令和7年8月8日 ~ 令和7年8月20日				
検査責任者	飲料検査課長 野本 矢住代				
備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施				

水質検査結果書

様

採 水 場 所 名	上山田浄水場 サヤ深井戸			
採 水 日 時	令和7年8月8日	9:10	試 料 の 種 類	原 水
採 水 者	松岡 貴光		採 取 者 所 属	嘉麻市 水道局
天 候	[前日] 雨／曇	[当日] 晴	採 水 時 の 温 度	[気温] 28.0℃ [水温] 17.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

[illegible]

検 査 期 日	令和7年8月8日 ～ 令和7年8月20日
検 査 責 任 者	飲料検査課長 野本 矢住代

[illegible]

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

水質検査結果書

様

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

備考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

様

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検 査 期 日	令和7年8月8日 ～ 令和7年8月20日
検 査 責 任 者	飲料検査課長 野本 矢住代

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

水質検査結果書

依頼番号 W2503984 1/2
令和7年8月20日

嘉麻市役所 水道局 様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1-1
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

採水場所名	上山田浄水場 尾浦配水池系 熊ヶ畑地区 給水栓						
採水日時	令和7年8月8日 9:40			試料の種類	浄水		
採水者	松岡 貴光			採取者所属	嘉麻市 水道局		
天候	[前日] 雨/曇	[当日] 晴	採水時の温度	[気温] 29.0℃	[水温] 29.0℃	残留塩素	0.1 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	13.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
—以下余白—			
判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期日	令和7年8月8日 ~ 令和7年8月20日		
検査責任者	飲料検査課長 野本 矢住代		
備考	検査の方法については別紙参照		

嘉麻市役所 水道局

様

環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学セ

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1

TEL : 093-881-8282

FAX : 093-881-8333

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検 査 期 日	令和7年8月8日 ～ 令和7年8月20日
---------	----------------------

飲料検査課長	野本 矢住代
--------	--------

備考



水質検査結果書

依頼番号 W2503985
令和7年8月20日

嘉麻市役所 水道局

様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1-8-4
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



採水場所名	上山田浄水場 柿ノ木配水池系 下山田地区 給水栓						
採水日時	令和7年8月8日 8:55			試料の種類	浄水		
採水者	松岡 貴光			採取者所属	嘉麻市 水道局		
天候	[前日] 雨/曇	[当日] 晴	採水時の温度	[気温] 28.0℃	[水温] 28.0℃	残留塩素	0.3 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	11.6	200 以下
蒸発残留物	mg/L	225	500 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
pH値	-	7.1	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
以下余白			
判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期日	令和7年8月8日 ~ 令和7年8月20日		
検査責任者	飲料検査課長 野本 矢住代		
備考	検査の方法については別紙参照		

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。