依頼番号　W2600355
令和8年4月17日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	上山田浄水場　山田川表流水　サヤ取水口		
採水日時	令和8年4月10日　9:10	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　雨　[当日]　雨	採水時の温度	[気温]　21.0℃　[水温]　15.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	6600	
大腸菌	-	検出	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	
塩化物イオン	mg/L	5.4	
蒸発残留物	mg/L	153	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	2.8	
ｐＨ値	-	7.8	
味	-	―	
臭気	-	藻臭	
色度	度	26	
濁度	度	18	
―以下余白―			

検査期日	令和8年4月10日　～　令和8年4月17日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2600356
令和8年4月17日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学セン
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	上山田浄水場　サヤ深井戸		
採水日時	令和8年4月10日　9:10	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　雨　[当日]　雨	採水時の温度	[気温]　21.0℃　[水温]　17.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
ナトリウム及びその化合物	mg/L	140	
塩化物イオン	mg/L	7.7	
蒸発残留物	mg/L	535	
ｐＨ値	－	9.2	
電気伝導率（ＥＣ）	μＳ/cm	635	
－以下余白－			

検査期日	令和8年4月10日　～　令和8年4月17日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2600357
令和8年4月17日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
理事長
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	上山田浄水場　中ノ馬場　深井戸		
採水日時	令和8年4月10日　9:25	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　雨　[当日]　雨	採水時の温度	[気温]　21.0℃　[水温]　18.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
鉄及びその化合物	mg/L	0.13	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	250	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.14	
蒸発残留物	mg/L	853	
－以下余白－			

検査期日	令和8年4月10日　～　令和8年4月17日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代

備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2600358
令和8年4月17日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8[illegible]

採水場所名	上山田浄水場　堤2号　深井戸		
採水日時	令和8年4月10日　9:30	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　雨　[当日]　雨	採水時の温度	[気温]　21.0℃　[水温]　16.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
ナトリウム及びその化合物	mg/L	24	
蒸発残留物	mg/L	264	
－以下余白－			

検査期日	令和8年4月10日　～　令和8年4月17日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2600359
令和8年4月17日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8[illegible]

採水場所名	上山田浄水場　尾浦配水池系　熊ヶ畑地区　給水栓				
採水日時	令和8年4月10日　9:40	試料の種類	浄水		
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局		
天候	[前日]　雨　[当日]　雨	採水時の温度	[気温]　21.0℃　[水温]　16.0℃	残留塩素	0.2　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	11.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
ｐＨ値	－	7.3	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年4月10日　～　令和8年4月17日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2600360
令和8年4月17日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8[illegible]

採水場所名	上山田浄水場　柿ノ木配水池系　下山田地区　給水栓				
採水日時	令和8年4月10日　8:55	試料の種類	浄水		
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局		
天候	[前日]　雨　[当日]　雨	採水時の温度	[気温]　21.0℃　[水温]　15.0℃	残留塩素	0.3　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	11.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
蒸発残留物	mg/L	168	500 以下
ｐＨ値	-	7.3	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年4月10日　～　令和8年4月17日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。