

水質検査結果書

嘉麻市役所 水道局

様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1-1
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8283



採水場所名	中谷浄水場 遠賀川伏流水 中谷取水井				
採水日時	令和8年7月16日	9:35	試料の種類	原水	
採水者	松岡 貴光		採取者所属	嘉麻市 水道局	
天候	[前日] 曇	[当日] 曇	採水時の温度	[気温] 30.0℃	[水温] 18.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌	CFU/mL	14	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	86
大腸菌(MPN)	MPN/100mL	1.8 未満	蒸発残留物	mg/L	147
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	pH値	-	6.5
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	味	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	臭気	-	異常なし
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	色度	度	0.5 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	濁度	度	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	ー以下余白ー		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満			
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満			
PFOS	mg/L	0.000005 未満			
PFOA	mg/L	0.000005 未満			
ベンゼン	mg/L	0.001 未満			
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満			
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	12			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.16			
塩化物イオン	mg/L	8.6			

検査期日 令和8年7月16日 ~ 令和8年7月24日

検査責任者 飲料検査グループ長 野本 矢住代

備考

原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

様

FAX : 093-881-8851

様



本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2603192
令和8年7月24日

嘉麻市役所 水道局

様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1-1

TEL : 093-881-8282

FAX : 093-881-8283



採 水 場 所 名	中谷浄水場 下臼井西地区 給水栓											
採 水 日 時	令和8年7月16日 9:25				試 料 の 種 類	浄 水						
採 水 者	松岡 貴光				採 取 者 所 属	嘉麻市 水道局						
天 候	[前日]	曇	[当日]	曇	採 水 時 の 温 度	[気温]	31.5℃	[水温]	25.0℃	残留塩素	0.3	mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.7	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3 以下
pH値	-	6.8	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
ー以下余白ー			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和8年7月16日 ~ 令和8年7月24日

検査責任者 飲料検査グループ長 野本 矢住代

検査の方法については別紙参照

備考

水質検査結果書

依頼番号 W2603193
令和8年7月24日

嘉麻市役所 水道局

様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1-1
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8283



採水場所名	上臼井浄水場 嘉穂才田地区 給水栓							
採水日時	令和8年7月16日 9:15				試料の種類	浄水		
採水者	松岡 貴光				採取者所属	嘉麻市 水道局		
天候	[前日]	曇	[当日]	曇	採水時の温度	[気温] 30.0℃	[水温] 29.0℃	残留塩素 0.2 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.5	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.4	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
一以下余白一			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年7月16日 ～ 令和8年7月24日
検査責任者	飲料検査グループ長 野本 矢住代

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------