依頼番号　W2605578
令和8年10月19日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	上山田浄水場　山田川表流水　サヤ取水口		
採水日時	令和8年10月9日　9:15	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　19.5℃　[水温]　15.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	8100	
大腸菌	－	検出	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	17	
塩化物イオン	mg/L	6.2	
蒸発残留物	mg/L	162	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	
ｐＨ値	－	7.7	
味	－	－	
臭気	－	藻臭	
色度	度	3	
濁度	度	1.3	
生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	mg/L	0.5 未満	
化学的酸素要求量(ＣＯＤ)	mg/L	1.5	
総リン(全リン)	mg/L	0.028	
総窒素(全窒素)	mg/L	1.1	
浮遊物質(懸濁物質)	mg/L	1	
－以下余白－			

検査期日	令和8年10月9日　～　令和8年10月19日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2605579
令和8年10月19日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
理事長
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	上山田浄水場　サヤ深井戸		
採水日時	令和8年10月9日　9:15	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　19.5℃　[水温]　17.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
ナトリウム及びその化合物	mg/L	150	
塩化物イオン	mg/L	6.3	
蒸発残留物	mg/L	528	
ｐＨ値	－	9.2	
電気伝導率（ＥＣ）	μＳ/cm	655	
－以下余白－			

検査期日	令和8年10月9日　～　令和8年10月19日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代

備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2605580
令和8年10月19日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	上山田浄水場　中ノ馬場　深井戸		
採水日時	令和8年10月9日　9:20	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　18.5℃　[水温]　18.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
鉄及びその化合物	mg/L	0.13	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	250	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.12	
蒸発残留物	mg/L	936	
－以下余白－			

検査期日	令和8年10月9日　～　令和8年10月19日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代

備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2605581
令和8年10月19日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	上山田浄水場　堤2号　深井戸		
採水日時	令和8年10月9日　9:25	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　18.5℃　[水温]　16.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
ナトリウム及びその化合物	mg/L	26	
蒸発残留物	mg/L	270	
－以下余白－			

検査期日	令和8年10月9日　～　令和8年10月19日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代

備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2605582
令和8年10月19日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8434

採水場所名	上山田浄水場　尾浦配水池系　熊ヶ畑地区　給水栓				
採水日時	令和8年10月9日　9:35		試料の種類	浄　水	
採水者	松岡　貴光		採取者所属	嘉麻市　水道局	
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　19.0℃　[水温]　23.5℃	残留塩素	0.3　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	10.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下
ｐH値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年10月9日　～　令和8年10月19日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2605583
令和8年10月19日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8338

採水場所名	上山田浄水場　柿ノ木配水池系　下山田地区　給水栓				
採水日時	令和8年10月9日　8:55	試料の種類	浄水		
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局		
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　19.5℃　[水温]　22.0℃	残留塩素	0.4　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	10.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下
蒸発残留物	mg/L	175	500 以下
ｐＨ値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年10月9日　～　令和8年10月19日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。