依頼番号　W2605808
令和8年10月28日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	漆生浄水場　遠賀川水系　表流水		
採水日時	令和8年10月20日　9:50	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　28.0℃　[水温]　20.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	22000	
大腸菌	－	検出	
塩化物イオン	mg/L	6.0	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	
ｐＨ値	－	7.3	
味	－	－	
臭気	－	藻臭	
色度	度	3	
濁度	度	1.3	
－以下余白－			

検査期日	令和8年10月20日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2605809
令和8年10月28日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8340

採水場所名	漆生浄水場　漆生中鶴　浅井戸		
採水日時	令和8年10月20日　9:50	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　28.0℃　[水温]　21.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	8	
大腸菌	-	検出しない	
塩化物イオン	mg/L	5.8	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	
ｐＨ値	-	7.0	
味	-	—	
臭気	-	異常なし	
色度	度	0.5	
濁度	度	0.1 未満	
－以下余白－			

検査期日	令和8年10月20日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代

備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2605810
令和8年10月28日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	漆生浄水場　漆生猫尻　浅井戸		
採水日時	令和8年10月20日　9:50	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　28.0℃　[水温]　20.5℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	4	
大腸菌	－	検出しない	
塩化物イオン	mg/L	8.2	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	
ｐＨ値	－	6.2	
味	－	－	
臭気	－	異常なし	
色度	度	0.5 未満	
濁度	度	0.1 未満	
－以下余白－			

検査期日	令和8年10月20日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代

備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

依頼番号　W2605811
令和8年10月28日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	漆生浄水場　伏流水混合		
採水日時	令和8年10月20日　9:50	試料の種類	原水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　28.0℃　[水温]　20.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	備考
一般細菌	CFU/mL	1700	
大腸菌	-	検出	
塩化物イオン	mg/L	6.1	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	
ｐＨ値	-	7.1	
味	-	—	
臭気	-	異常なし	
色度	度	1	
濁度	度	0.3	
－以下余白－			

検査期日	令和8年10月20日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代

備考	原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2605812
令和8年10月28日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	漆生浄水場　十郎山配水池系　才田地区　給水栓				
採水日時	令和8年10月20日　8:55		試料の種類	浄水	
採水者	松岡　貴光		採取者所属	嘉麻市　水道局	
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　26.5℃　[水温]　24.0℃	残留塩素	0.2　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.9	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3 以下
ｐＨ値	-	7.0	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年10月20日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

水質検査結果書

令和8年10月28日

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	漆生浄水場　黒田配水池系　山野地区　給水栓				
採水日時	令和8年10月20日　9:20		試料の種類	浄　水	
採水者	松岡　貴光		採取者所属	嘉麻市　水道局	
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　27.0℃　[水温]　24.0℃	残留塩素	0.3　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.00005 以下
PFOS	mg/L	0.000005 未満	－
PFOA	mg/L	0.000005 未満	－
塩素酸	mg/L	0.07	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.002	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	8.0	200 以下
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	69	300 以下
蒸発残留物	mg/L	140	500 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3 以下
ｐＨ値	－	7.1	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年10月20日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照 PFOS及びPFOAの個別結果は水質基準判定の対象外です。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和8年10月28日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町1
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	漆生浄水場　黒田配水池系　山野地区　給水栓		
採水日時	令和8年10月20日　9:20	試料の種類	浄水
採水者	松岡　貴光	採取者所属	嘉麻市　水道局
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　27.0℃　[水温]　24.0℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
従属栄養細菌	CFU/mL	0	2000 以下
－以下余白－			

検査期日	令和8年10月20日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代

備考	

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

JWWA-GLP087

依頼番号　W2605814
令和8年10月28日

水質検査結果書

嘉麻市役所　水道局　様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関　登録番号　第46号
公益財団法人　北九州生活科学センター
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8

採水場所名	漆生浄水場　稲築配水池系　鴨生町地区　給水栓				
採水日時	令和8年10月20日　9:10		試料の種類	浄　水	
採水者	松岡　貴光		採取者所属	嘉麻市　水道局	
天候	[前日]　晴　[当日]　晴	採水時の温度	[気温]　25.5℃　[水温]　23.0℃	残留塩素	0.3　mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	－	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.5	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下
ｐＨ値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和8年10月20日　～　令和8年10月28日
検査責任者	飲料検査グループ長　野本　矢住代
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。